

TABELLA INDICATIVA ABBINAMENTO BRUCIATORI CONSIGLIATI FUNZIONANTI A GAS METANO

MOD	BALTUR		RIELLO		CIB UNIGAS	
	Bistadio	modulante	Bistadio	modulante	Bistadio	modulante
50	BTG 11 P + rampa 11A	-	BS 2 D + rampa MB 05/2FB	BS 2/M + rampa CG 120	NG 70 M.AB.L.IT.A.0.15	NG 70 M.MD.L.IT.A.0.15
75	BTG 15 P + rampa 82A	BTG 15 ME + rampa 83 A	BS 3D + rampa MB 07/2FC	BS 3/M + rampa CG 220	NG 140 M.AB.L.IT.A.0.20	NG 140 M.MD.L.IT.A.0.25
90	BTG 11 P + rampa 82 A	BTG 15 ME + rampa 83 A	BS 3D + rampa MB 07/2FC	BS 3/M + rampa CG 220	NG 140 M.AB.L.IT.A.0.20	NG 140 M.MD.L.IT.A.0.25
100	BTG 15 P + rampa 82 A	BTG 15 ME + rampa 83 A	BS 3D + rampa MB 07/2FC	BS 3/M + rampa CG 220	NG 140 M.AB.L.IT.A.0.20	NG 140 M.MD.L.IT.A.0.25
120	BTG 20 P + rampa 44 B	BTG 20 ME + rampa 84 A	BS 3D + rampa MB 07/2FC	BS 3/M + rampa CG 220	NG 140 M.AB.L.IT.A.0.20	NG 140 M.MD.L.IT.A.0.25
150	BTG 11 P + rampa 44 C	BTG 20 ME + rampa 84 A	BS 4D + rampa MB 07/2FC	BS 4/M + rampa CG 220	NG 280 M.AB.L.IT.A.0.25	NG 350 M.MD.L.IT.A.0.32
200	SPARKGAS 35 P + rampa 14B	SPARKGAS 30 LX + rampa 24 B	RS 28 t.l + rampa MB 12/1	RS 28/M t.l. + rampa MB 12/1	NG 280 M.AB.L.IT.A.0.25	NG 350 M.MD.L.IT.A.0.32
250	TBG 55P + rampa 65 B	TBG 55 ME + rampa 73 B	RS 38 t.l + rampa MB 15/1	RS 38/M t.l + rampa MB 15/1	NG 400 M.PR.L.IT.A.0.32	NG 400 M.MD.L.IT.A.0.32
300	TBG 55P + rampa 65 C	TBG 55 ME + rampa 73 B	RS 38 t.l + rampa MB 20/1+ adatt. A	RS 38/M t.l + rampa MB 20/1+ adatt. A	NG 400 M.PR.L.IT.A.0.32	NG 400 M.MD.L.IT.A.0.32
350	TBG 55P + rampa 65 D	TBG 55 ME + rampa 73 B	RS 38 t.l + rampa MB 20/1+ adatt. A	RS 38/M t.l + rampa MB 20/1+ adatt. A	NG 550 M.PR.L.IT.A.0.40	P 60 M.MD.L.IT.A.0.40
400	TBG 55P + rampa 65 D	TBG 55 ME + rampa 73 B	RS 50 t.l + rampa MB 20/1+ adatt. A	RS 50/M t.l + rampa MB 20/1+ adatt. A	NG 550 M.PR.L.IT.A.0.40	P 60 M.MD.L.IT.A.0.40
450	TBG 85P + rampa 66 C	TBG 85 ME + rampa 74 B	RS 70 t.l + rampa MB 20/1	RS 70/M t.l + rampa MB 20/1	P60 M.AB.L.IT.A.0.50	P 60 M.MD.L.IT.A.0.50
500	TBG 85P + rampa 66 D	TBG 85 ME + rampa 74 C	RS 70 t.l + rampa MB 20/1	RS 70/M t.l + rampa MB 20/1	P60 M.AB.L.IT.A.0.50	P 60 M.MD.L.IT.A.0.50
600	TBG 85P + rampa 66 E	TBG 85 ME + rampa 74 C	RS 70 t.l + rampa MBC 1200 SE 50	RS 70/M t.l + rampa MBC 1200 SE 50	P 65 M.AB.L.IT.A.0.65	P 65 M.MD.L.IT.A.0.65
700	TBG 120 P + rampa 67 D	TBG 120 ME + rampa 75 B	RS 100 t.l + rampa MBC 1200 SE 50	RS 100 M/t.l. + rampa MBC1200SE	P 72 M.AB.L.IT.A. xx + rampa DN65	P 72 M.MD.L.IT.A.0.65
800	TBG 120 P +rampa 67 D	TBG 120 ME + rampa 75 B	RS 100 t.l. + rampa MBC 1200 SE 50	RS 100 M/t.l. + rampa MB1900 SE65FC+adat. D	P 72 M.AB.L.IT.A. xx + rampa DN65	P 72 M.MD.L.IT.A.0.65
900	TBG 120 P +rampa 67 E	TBG 120 ME + rampa 75 B	RS 100 t.l. + rampa MBC 1200 SE 65 FC + adatt. D	RS 100 M/t.l. + rampa MB1900 SE65FC+adat. D	P 72 M.AB.L.IT.A. xx + rampa DN65	P 72 M.MD.L.IT.A.0.65
1000	TBG 150 P +rampa 68 E	TBG 150 ME + rampa 76 C	RS 130 t.l.+ rampa MBC 1200 SE 50	RS 130 M/t.l. + rampa MB1900 SE65FC+adat. D	P 72 M.AB.L.IT.A.1. xx + rampa DN80	P 72 M.MD.L.IT.A.0.65
1250	BGN 200 P + rampa 20 E	TBG 210 ME + rampa 89 B	RS 190 t.l. +rampa MBC3100 SE 80 FC CT + adatt. E	RS 190 M/t.l. + rampa MB1900 SE65FC+adat. D	P 73A M.AB.L.IT.A.1. xx + rampa DN80	P 73A M.MD.L.IT.A.0.65

1 **NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.**

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

- 2 NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee, come riportato ai punti 3.0, 3.1 e 3.1.1
- 3 Salvo dove diversamente indicato i bruciatori s'intendono bistadio. Le sigle con simbolo ° indicano bruciatori monostadio.
- 4 I bruciatori seguiti da questo simbolo * non prevedono nemmeno come opzione la prolunga della testa alle dimensioni minime prescritte. Farne specifica richiesta ai costruttori.
- 5 TL = Se non già previsto nella sigla del bruciatore, indica d'installare il boccaglio prolungato.

TABELLA INDICATIVA ABBINAMENTO BRUCIATORI CONSIGLIATI FUNZIONANTI A GASOLIO

MOD	BALTUR	RIELLO	CIB UNIGAS
50	BTL 6 P	RG 2D t.l.	L 090 G.AB.L.IT.A
75	BTL 10 P	RG 2D t.l.	L 0140 G.AB.L.IT.A
90	BTL 14 P	RG 3D t.l.	L 0140 G.AB.L.IT.A
100	BTL 14 P	RG 3D t.l.	L 0140 G.AB.L.IT.A
120	BTL 14 P	RG 3D t.l.	L 0140 G.AB.L.IT.A
150	BTL 20 P	RG 4D t.l.	L 0280 G.AB.L.IT.A
200	BTL 26 P	RL 28 t.l.	L 0280 G.AB.L.IT.A
250	SPARK 35 DSG	RL 38 t.l.	L 0400 G.AB.L.IT.A
300	SPARK 35 DSG	RL 38 t.l.	L 0400 G.AB.L.IT.A
350	BT 40 DSG	RL 38 t.l.	L 0550 G.AB.L.IT.A
400	BT 55 DSG	RL 50 t.l.	L 0550 G.AB.L.IT.A
450	BT 55 DSG	RL 50 t.l.	PG 60 G.AB.L.IT.A.
500	TBL 85 P	RL 70 t.l.	PG 70 G.AB.L.IT.A
600	TBL 85 P	RL 70 t.l.	PG 70 G.AB.L.IT.A
700	TBL 105 P	RL 100 t.l.	PG 70 G.AB.L.IT.A
800	TPL 105 P	RL 100 t.l.	PG 70 G.AB.L.IT.A
900	TPL 130 P	RL 100 t.l.	PG 70 G.AB.L.IT.A
1000	TPL 160 P	RL 130 t.l.	PG 70 G.AB.L.IT.A
1250	TPL 160 P	RL 130 t.l.	PG 81 G.AB.L.IT.A

1 **NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.**

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2 NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee, come riportato ai punti 3.0, 3.1 e 3.1.1

3 Salvo dove diversamente indicato i bruciatori s'intendono bistadio. Le sigle con simbolo ° indicano bruciatori monostadio.

6 I bruciatori seguiti da questo simbolo * non prevedono nemmeno come opzione la prolunga della testa alle dimensioni minime prescritte. Farne specifica richiesta ai costruttori.

7 TL = Se non già previsto nella sigla del bruciatore, indica d'installare il boccaglio prolungato.